



Ved endevederlag dæk på væg, skal vægge have en minimumstykkelser på 180 mm for at kunne blive udført med evt. skørt. Dette forudsat 65 mm endevederlag fra dæk.

REV. NR.	ÆNDRING OMFATTER	SIGN.	DATO
A	Tophat slettet	BTJ	16.02.2018
B	Dæk vederlag tilpasset	MBL	10.12.2021

**VÆG/ETAGEHULDÆK M/ 1 VEDERLAG**

LODRET SNIT

<b>DS Elcobyg</b>		EMNE: SAMLINGSDETALJE
		SAGSNR:
		TEGN. NR. 1920
		SIGN: RSH
		DATO: 14.04.2014

HADSLUNDVEJ 8 DK-9500 HOBRO TEL 98 57 28 57 FAX 98 57 28 67